



FI (RCD) 3 P+N



LS (MCB) 3 P



LS (MCB) 3 P




LS (MCB) 1 P



LS (MCB) 1 P



Schema 15 73411 1



FI (RCD)

TEST

Bei Inbetriebnahme und alle 30 Tage testen.
Tester à la mise en service et tous les 30 jours.
Test alla messa in servizio e ogni 30 giorni.



A. Steffen AG
Limmatstrasse 8
CH-8957 Spreitenbach



- Produkt sicher befestigen, gegen Kippen und Umfallen sichern.
- IP44 nur gewährleistet bei senkrechter Montage und geschlossenen Klappen. Anschlüsse dürfen nicht am Boden oder im Wasser liegen.
- Öffnen sie das Gehäuse nicht. Wartung nur durch konzessionierten Elektrofachmann ausführen lassen.
- Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

- Fixez solidement le produit et assurez-le contre le basculement et la chute.
- La protection IP44 est garantie seulement quand le bloc est monté verticale et le couvercle est fermé. Les connexions ne doivent pas se trouver par terre ou dans l'eau.
- N'ouvrez pas le coffret. La maintenance peut être effectué seulement d'un électricien concessionnaire.
- Modifications techniques réservées, sans avertissement. Nous ne répondons pas de dommages consécutifs.

Baustromverteiler Boîte de derivation Scatola di derivazione



Wartung nur durch konzessionierten Elektrofachmann erlaubt.
La maintenance peut être effectué seulement d'un électricien concessionnaire.
La manutenzione può essere eseguita solo da un elettricista concessionario.

Vom Netz trennen!
Déconnecter du réseau!
Scollegare dalla rete!

Temperatureinsatzbereich
plage d'action de température
spiaggia d'azione di temperatura

-25° - +45°



Made in PRC **15 73411 11**



7 611007 169428